

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHIECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, certifikační orgán č. 3018 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011, uděluje

CERTIFIKÁT

č.: 1110245

Výrobek: Okruhový rozváděč

Typ: RJ 1 až RJ 10

Jmenovité hodnoty: 230/400 V, max. 250 A, IP 40/20

Objednavatel: ELPOL Police s.r.o.
Zahradní 282, 549 54 Police nad Metují, Česká republika

Výrobce: ELPOL Police s.r.o.
Zahradní 282, 549 54 Police nad Metují, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 100664-01/01 ze dne: 11.03.2011

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60439-3:95+A1:97+A2:02 čl. 7.1.1, 7.6, 7.6.5, 7.7, 7.4.2, 7.4.3, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.2.4.1, 8.2.5, 8.2.8-8.2.14,
ČSN 35 7030:72 čl. 17, 27-38, 41, 43-53, 63, 72-78, 81

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 100664 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.3.2014

22.3.2011

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



100664-01